

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)  
 (« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

**Numéro : 1312BU5407** (rév. 6)

**CERTIGAZ**, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :  
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :** **FONDERIE SIME SpA**  
*Manufactured by :* **Via Garbo, 27**  
**I-37045 LEGNAGO (VR)**
  
- **Marque commerciale et modèle(s) :** **SIME**  
*Trade mark and model(s) :*
  - > MURELLE HM 25 – MURELLE HM 30 – MURELLE HM 35
  - > MURELLE HM 25T – MURELLE HM 35T
  - > ATLANTIS HM 30T – ATLANTIS HM 30/50
  - > ATLANTIS HM 30/110 – ATLANTIS HM 30/300
  - > ATLANTIS HM 30T SP
  
- **Genre de l'appareil :** **CHAUDIERE A CONDENSATION**  
*Kind of the appliance :* **CONDENSING BOILER**  
**Types : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C13X**  
**C33X, C43X, C53X, C83X**
  
- **Désignation du type :** **MURELLE HM...**  
*Type designation :*

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(S)
FR	20/25 ; 37	I12Er3P
ES-GB-GR-PT-IT-IE-SI-SK-CZ-CH	20 ; 37	I12H3P
DK-SE-FI-NO-LT-LV-EE	20	I2H
AT	20 ; 50	I12H3P
DE-LU	20 ; 50	I12E3P
BG-RO	20 ; 30	I12H3P
RO	20 ; 30	I12E3P
HU	25 ; 30-50	I12H3P
NL	25 ; 30/37/50	I12L3P
DE	20 ; 50	I12ELL3P
BE-CY-MT-NL	37	I3P
PL	20 ; 37	I12E3P
IS	30	I3P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC « Boiler efficiency » directives.

**CERTIGAZ**  
**Le Directeur Général**

**Vincent DELARUE**

Neuilly le : 05 février 2014

Rév.6 : 1312BU5407 du 2008/12/30

# PERFORMANCES ENERGETIQUES

## ENERGY PERFORMANCE

Directive 92/42/CE « Rendement des chaudières »  
92/42/EC « Boilers efficiency » Directive

### Annexe au certificat

Numéro : 1312BU5407 (rév. 6)

- **Fabricant :** FONDERIE SIME SpA  
*Manufacturer :* Via Garbo, 27  
I-37045 LEGNAGO (VR)

- **Type de chaudière :** CHAUDIERE A CONDENSATION  
*Type of boiler :* CONDENSING BOILER  
Types : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C13X  
C33X, C43X, C53X, C83X

Marque commerciale et Modèle(s) <i>Trade mark and Model(s)</i>	Label <i>Label</i>
<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"><b>SIME</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MURELLE HM 25 – MURELLE HM 30 – MURELLE HM 35</li> <li>➤ MURELLE HM 25T – MURELLE HM 35T</li> <li>➤ ATLANTIS HM 30T – ATLANTIS HM 30/50 – ATLANTIS HM 30/110</li> <li>➤ ATLANTIS HM 30/300 – ATLANTIS HM 30T SP</li> </ul>	4 ★

Neuilly le : 05 février 2014

Rév. 6 : 1312BU5407 du 2008/12/30